

METRYKA

Odcinka naprężenia Nr 226

sieci trakcyjnej

A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... C95-2C-C120				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY 1952		LOKALIZACJA		DLUGOŚĆ ODCINKA
MODERNIZACJA 1987		Szlak..... Sopot - Orłowo		NAPRĘŻENIA
		Stacja.....		km 1,276
		Numer toru..... 502		km 1,183
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
1080 daN	1620 daN			

B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2010 05-14	ET-2 § 12 ÷ 28	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	13			
2	2012 01.10	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	14			
3	2012 11.26	SKM et-2 § 11 ÷ 31	-11-	15			
4	2014 02.11	-11-	-11-	16			
5	2014 01 08	-11-	-11-	17			
6	2014 01 22	SKM et-2 § 12, 13, 28	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	18			
7	2015 01 28	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	19			
8	2016 01 26	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	20			
9	2017 01 14/15	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	21			
10	2018 01 19/20	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA SA ZAKŁ. POK.	22			
11				23			
12				24			

MT2
25.07.2013
↓

C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizje
1			
2			
3			
4			
5			

D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	2011 09 30	Wymiana linii nośnej wraz z wisząca - kami	LADKEMANN NACZELNIK PRP ENERGETYKA S.A.
2	4-11 2016	Remont głowic fundamentowych w wybranych lokatorach	R. Sobiech PRP Energetyka
3	20-11 2016	Wymiana urządzeń naprężających w lok. 12-14 i 13-28	L. Lodekman PRP Energetyka
4			

E. Zużycie przewodu jezdniego

Lp.	Data wykonanego pomiaru	Średnie %zużycie przewodu (przewodów)	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała pomiar	Termin następnego pomiaru
1	2008 11 07	L 3,9 % P 3,9 %	JÓZEF SIELAKOWSKI ENERG. S.A	2011
2	2012 01 18	L 5,2 % P 5,2 %	H. SOMMERFELD ENERGETYKA S.A.	2015
3	2013 02 14	L 5,2 % P 5,2 %	ENERGETYKA S.A. J. WISNIEWSKI	2016
4	2014 01 08	L 5,3 % P 5,3 %	H. SOMMERFELD ENERGETYKA S.A.	2017
5	2017 01 14	L 6,6 % P 6,6 %	T. TOMASZEWSKI ENERGETYKA S.A.	2020
6				
7				
8				

MTD
25.03.2013



F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				