

## METRYKA

Odcinka naprężenia Nr

23

sieci trakcyjnej

### A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... C95-2C-C120				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY 1952		LOKALIZACJA		DŁUGOŚĆ ODCINKA NAPRĘŻENIA
MODERNIZACJA 1987		Szlak.....		
		Stacja..... Sopot		km 1,248
		Numer toru..... 501		km 1,157
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
1080 kN	1620 kN			

## B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2010 09-13	ET-2 § 12 ÷ 28	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	13			
2	2012 01.11	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	14			
3	2012 11.10	SKM et-2 § 11 ÷ 31	-11-	15			
4	2013 09.13	-11-	-11-	16			
5	2014 01.06	-11-	-11-	17			
6	2014 01.22	SKM et-2 § 12, 13, 28	DIAGNOSTA ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ŚLĄSKO-LODZI	18			
7	2015 01.02 2016	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	19			
8	2016 01.23	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	20			
9	2017 01.17	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	21			
10	2018 01.13/14	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRZE. ENERGETYKA ZAKŁ. PŁK	22			
11				23			
12				24			

## C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizję
1			
2			
3			
4			
5			

## D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	2015 11 18	Wykonanie wstawki w przewodzie 10kV na lokach 11-23 do loków 11-29	L. LADOMANN NACZELNIK PKP ENERGETYKA S.A.
2	2015 12 19	Wymiana kompletnych podwieszek w lokach: 12-15, 12-17, 12-5, 11-43, 11-39, 11-27, 11-25, 11-23	LADOMANN NACZELNIK PKP ENERGETYKA S.A.
3	6.11. 2016	Remont główne fundamentów w wybranych lokach	K. Sobiech PKP Energetyka
4	20.11 2016	Wykonanie urządzeń wspierających w lok. 11-9 i 12-21	PL L. Lodomann PKP Energetyka
5	2017 30.11	Wymiana linii nośnej oraz usterki.	K. SOBIECH-NACZELNIK PKP ENERGETYKA
8			

MR  
2015  
26.03.2015  
P

## F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				