

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.26.16

Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o podanie rodzaju płyty kompozytowej na sufit podwieszany wiaty.

Odpowiedź:

Płyta kompozytowa złożona z dwóch wierzchnich blach aluminiowych z rdzeniem mineralnym.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Zamawiającego szacunkowego procentowego udziału poszczególnych branż w wartości całego zadania.

Odpowiedź:

Poniżej Zamawiający przedstawia szacunkowy procentowy udział poszczególnych branż w wartości całego zadania:

POZYCJA	SZACUNKOWY PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI W WARTOŚCI CAŁEGO ZADANIA
POZ. 1 - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	38,4
POZ. 2 - ROBOTY TOROWE	40,6
POZ. 3 - ROBOTY ELEKTRYCZNE	5,7
POZ. 4 - ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE	6,0
POZ. 5 - SANITARNE	3,4
POZ. 6 - INNE	5,9

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU PRZEWOZÓW

mgr Bartłomiej Buczek